

ПРОТОКОЛ № 1

публичных слушаний по подготовке проектной документации линейного объекта распределительного газопровода низкого давления по адресу: с.Ларино Уйского района Челябинской области: ул. Лесная, ул. Советская, пер. Луговой, ул. Сокольная, пер. Полевой, ул. Заречье, ул. Геологов, пер. Урожайный, пер. Зеленый, ул. Береговая, ул. Тополиная, пер. Школьный, пер. Почтовый, пер. Нагорный, ул. Труда, пер. Безымянный, пер. Торговый, пер. Тракторный, пер. Октябрьский, пер. Парковый, ул. Новая, пер. Прудный, ул. Тракторная, пер. Малый»

с.Ларино

27.03.2018 года

Место и время проведения публичных слушаний: Челябинская область, Уйский район, с.Ларино, ул. Октябрьская, 12а, здание администрации Ларинского сельского поселения, 15 часов 00 минут.

Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации Ларинского сельского поселения № 31 от 27.02.2018г. «О назначении публичных слушаний по подготовке проектной документации линейного объекта - распределительного газопровода по адресу: с.Ларино Уйского района Челябинской области: ул. Лесная, ул. Советская, пер. Луговой, ул. Сокольная, пер. Полевой, ул. Заречье, ул. Геологов, пер. Урожайный, пер. Зеленый, ул. Береговая, ул. Тополиная, пер. Школьный, пер. Почтовый, пер. Нагорный, ул. Труда, пер. Безымянный, пер. Торговый, пер. Тракторный, пер. Октябрьский, пер. Парковый, ул. Новая, пер. Прудный, ул. Тракторная, пер. Малый» (далее по тексту - Проект).

Способ информирования общественности: постановление администрации Ларинского сельского поселения №31 от 27.02.2018г. «О назначении публичных слушаний по подготовке проектной документации линейного объекта-распределительного газопровода по адресу: с.Ларино Уйского района Челябинской области: ул. Лесная, ул. Советская, пер. Луговой, ул. Сокольная, пер. Полевой, ул. Заречье, ул. Геологов, пер. Урожайный, пер. Зеленый, ул. Береговая, ул. Тополиная, пер. Школьный, пер. Почтовый, пер. Нагорный, ул. Труда, пер. Безымянный, пер. Торговый, пер. Тракторный, пер. Октябрьский, пер. Парковый, ул. Новая, пер. Прудный, ул. Тракторная, пер. Малый» размещено в сети интернет на сайте Ларинского сельского поселения, на информационных стендах Ларинского сельского поселения. Извещение о начале проектирования было размещено в районной газете «Колос» от 02.03.2018г. №8 (9663). Также заинтересованные лица могли ознакомиться с Проектом в администрации Ларинского сельского поселения по адресу: Челябинская область, Уйский район, с.Ларино, ул. Октября, 12.

Председательствующий: Р.Р. Зинатуллин- Глава Ларинского сельского поселения.

Присутствовали:

- жители Ларинского сельского поселения, в количестве - 48 чел.;
- представители разработчика проекта ООО «ГЕОГАЗ»

Повестка публичных слушаний:

1. Рассмотрение Проекта;

Слушали: Качалова Вячеслава Дмитриевича, директора ООО «ГЕОГАЗ»:

Подготовка документации по проекту осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения населения природным газом, улучшения качества жизни сельского населения.

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика Проект выполняется для проведения газопровода для обслуживания улиц: ул. Лесная, ул.

Советская, пер. Луговой, ул. Сокольная, пер. Полевой, ул. Заречье, ул. Геологов, пер. Урожайный, пер. Зеленый, ул. Береговая, ул. Тополиная, пер. Школьный, пер. Почтовый, пер. Нагорный, ул. Труда, пер. Безымянный, пер. Торговый, пер. Тракторный, пер. Октябрьский, пер. Парковый, ул. Новая, пер. Прудный, ул. Тракторная, пер. Малый в с. Ларино Уйского района, Челябинской области.

Технические условия № МСС: ТУ1-1/18 от 01.02.2018 выданные ОАО «Газпром газораспределение Челябинск».

Газовое оборудование и материалы, используемые в проекте - сертифицированы.

Снос зданий и сооружений не требуется.

Основные технико-экономические показатели:

Мощность газопровода: 799.96 м³/час.

Протяженность трассы: 11704,82м, в том числе подвод к потребителям 405,9м.

Начало трассы – Точка 1 от существующего стального подземного газопровода низкого давления D = 225 мм, 0,002 МПа, в месте пересечения с ул. Строителей, источник газоснабжения ГРС с.Кундравы.;

Точка 2 существующий надземный газопровод среднего давления D=108, проложенный к котельной в районе жилого дома №16 по ул. Садовая, 0,3 МПа, сталь.

Конец трассы - жилые дома по улицам: ул. Лесная, ул. Советская, пер. Луговой, ул. Сокольная, пер. Полевой, ул. Заречье, ул. Геологов, пер. Урожайный, пер. Зеленый, ул. Береговая, ул. Тополиная, пер. Школьный, пер. Почтовый, пер. Нагорный, ул. Труда, пер. Безымянный, пер. Торговый, пер. Тракторный, пер. Октябрьский, пер. Парковый, ул. Новая, пер. Прудный, ул. Тракторная, пер. Малый в с. Ларино Уйского района, Челябинской области.

Способ прокладки: подземный.

На стадии проектирования:

- проектируемые трассы инженерных сетей выбирают в наиболее безопасных местах с допустимым приближением к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям;

- применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования;

- предусмотреть подземный газопровод из полиэтиленовых труб, надземный - из стальных труб.

- использование запорной арматуры с герметичностью затворов.

При строительстве:

- обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений с выполнением контроля;

- послемонтажное испытание на прочность и герметичность;

- восстановление нарушенного благоустройства.

При эксплуатации:

- выдавать разрешение на производство земляных работ в зонах эксплуатируемых коммуникаций, и вести постоянный контроль над производством земляных работ в данных зонах при постоянном присутствии представительства эксплуатирующих организаций.

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации

Состав и комплектность проектно-сметной документации в соответствии с постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации требованиям к ее содержанию»

Выступили:

Зинатуллин Р.Р. , сообщил о том, что за период с момента назначения публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний каких-либо предложений и замечаний, касающихся Проекта в администрацию Ларинского

сельского поселения не поступало.


В ходе публичных слушаний были рассмотрены вопросы оценки воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации газопровода.

Было внесено предложение: внести в адрес газопровода названия следующих улиц: с. Ларино, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Дворцовая, ул. Строителей.

Решено:

1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения Проекта состоявшимися.
2. Считать возможным безопасную эксплуатацию газопровода при условии соблюдения проектных решений, а также предусмотренных мероприятий по предупреждению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду.
3. внести в адрес газопровода названия следующих улиц: с. Ларино, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Дворцовая, ул. Строителей.
4. Администрации Ларинского сельского поселения подготовить заключение по результатам публичных слушаний, которое вместе с протоколом публичных слушаний по рассмотрению Проекта направить Главе Ларинского сельского поселения.

Председательствующий



Р.Р. Зинатуллин

Секретарь



Т.Ю. Сигай