

ПРОТОКОЛ № 2

публичных слушаний по подготовке проектной документации линейного объекта распределительного газопровода по адресу: д. Кочнево Уйского района Челябинской области ул. Молодежная, ул. Почтовая, ул. Центральная, ул. Береговая, пер. Девятый, пер. Четвертый, пер. Седьмой

с.Ларино

27.03.2018 года

Место и время проведения публичных слушаний: Челябинская область, Уйский район, с.Ларино, ул. Октябрьская, 12а, здание администрации Ларинского сельского поселения, 15 часов 00 минут.

Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации Ларинского сельского поселения № 32 от 27.02.2018г. «О назначении публичных слушаний по подготовке проектной документации линейного объекта - распределительного газопровода по адресу: д. Кочнево Уйского района Челябинской области ул. Молодежная, ул. Почтовая, ул. Центральная, ул. Береговая, пер. Девятый, пер. Четвертый, пер. Седьмой» (далее по тексту - Проект).

Способ информирования общественности: постановление администрации Ларинского сельского поселения №32 от 27.02.2018г. «О назначении публичных слушаний по подготовке проектной документации линейного объекта- распределительного газопровода по адресу: д. Кочнево Уйского района Челябинской области ул. Молодежная, ул. Почтовая, ул. Центральная, ул. Береговая, пер. Девятый, пер. Четвертый, пер. Седьмой» размещено в сети интернет на сайте Ларинского сельского поселения, на информационных стендах Ларинского сельского поселения. Извещение о начале проектирования было размещено в районной газете «Колос» от 02.03.2018г. №8 (9663). Также заинтересованные лица могли ознакомиться с Проектом в администрации Ларинского сельского поселения по адресу: Челябинская область, Уйский район, с.Ларино, ул. Октября, 12.

Председательствующий: Р.Р. Зинатуллин- Глава Ларинского сельского поселения.

Присутствовали:

- жители Ларинского сельского поселения, в количестве - __ чел.;
- представители разработчика проекта ООО «ГЕОГАЗ»

Повестка публичных слушаний:

1. Рассмотрение Проекта;

Слушали: Качалова Вячеслава Дмитриевича, директора ООО «ГЕОГАЗ»:

Подготовка документации по проекту осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения населения природным газом, улучшения качества жизни сельского населения.

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика Проект выполняется для проведения газопровода для обслуживания улиц: в д. Кочнево Уйского района Челябинской области ул. Молодежная, ул. Почтовая, ул. Центральная, ул. Береговая, пер. Девятый, пер. Четвертый, пер. Седьмой.

Технические условия № МСС: ТУ1-3/18 от 15.02.2018 выданные ОАО «Газпром газораспределение Челябинск».

Газовое оборудование и материалы, используемые в проекте - сертифицированы.

Снос зданий и сооружений не требуется.

Основные технико-экономические показатели:

Мощность газопровода: 350 м³/час.

Протяженность трассы: 3515,7м, в том числе подвод к потребителям 405,9м.

Начало трассы –существующий отвод в надземном исполнении D=108, предусмотренный для присоединения к газораспределительным сетям д. Кочнево, на подземном газопроводе высокого давления, проложенном к с. Уйское, давление проектное- 1,2 МПа, давление существующее 0,6 МПа, источник газоснабжения – ГРС с. Кундравы.

Конец трассы - жилые дома по улицам: в д. Кочнево Уйского района Челябинской области ул. Молодежная, ул. Почтовая, ул. Центральная, ул. Береговая, пер. Девятый, пер. Четвертый, пер. Седьмой.

Способ прокладки: подземный.

На стадии проектирования:

- проектируемые трассы инженерных сетей выбирают в наиболее безопасных местах с допустимым приближением к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям;
- применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования;
- предусмотреть подземный газопровод из полиэтиленовых труб, надземный - из стальных труб.
- использование запорной арматуры с герметичностью затворов.

При строительстве:

- обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений с выполнением контроля;
- послемонтажное испытание на прочность и герметичность;
- восстановление нарушенного благоустройства.

При эксплуатации:

- выдавать разрешение на производство земляных работ в зонах эксплуатируемых коммуникаций, и вести постоянный контроль над производством земляных работ в данных зонах при постоянном присутствии представительства эксплуатирующих организаций.

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации

Состав и комплектность проектно-сметной документации в соответствии с постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации требованиям к ее содержанию»

Выступили:

Зинатуллин Р.Р., сообщив о том, что за период с момента назначения публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний каких-либо предложений и замечаний, касающихся Проекта в администрацию Ларинского сельского поселения не поступало.

В ходе публичных слушаний были рассмотрены вопросы оценки воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации газопровода.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, для включения их в протокол публичных слушаний не выразили.

Решено:

1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения Проекта состоявшимися.
2. Считать возможным безопасную эксплуатацию газопровода при условии соблюдения проектных решений, а также предусмотренных мероприятий по предупреждению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду.
3. Администрации Ларинского сельского поселения подготовить заключение по результатам публичных слушаний, которое вместе с протоколом публичных слушаний по рассмотрению Проекта направить Главе Ларинского сельского поселения.

Председательствующий

Р.Р. Зинатуллин

Секретарь

Т.Ю. Сигаи